



CERT

DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DVGW type examination certificate

DG-4350CN0274

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Gasversorgung <i>products of gas supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	AZ INTEC GmbH Jagdweg 1, D-09526 Olbernhau
Vertreiber <i>distributor</i>	AZ INTEC GmbH Jagdweg 1, D-09526 Olbernhau
Produktart <i>product category</i>	Gasarmaturen: Gaszählerverschraubung (4350)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Gaszählerverschraubung für Gaszähler mit Zweistutzenanschluss
Modell <i>model</i>	9...; ME-BV...
Prüfberichte <i>test reports</i>	Ergänzungsprüfung: B 19/03/2967 vom 27.03.2019 (DBI)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DIN 3376-1 (01.02.2005)- in Anlehnung (siehe Bemerkung)

70226-04-A-DE

Ablaufdatum / AZ
date of expiry / file no.

11.06.2021 / 18-0991-GNV

01.04.2019 Rie A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17065:2013
akkreditierte Stelle für die Zertifizierung von Produkten der Energie- und
Wasserversorgung.

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to DIN EN
ISO/IEC 17065:2013 for certification of products for energy and water supply
industry.



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-05

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Gasart <i>gas category</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
Brenngase nach G260	

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
9019; 9029; 9039; 9309; ME-BV 1"-250; 9069-0008...; 9069-1008...	Nennweite: DN 20	
9069-0006-...; 9069-1006-... 9009; 9019; 9029; 9039; 9109; 9119; 9309; ME-BV 1 1/4"-250; 9085	Nennweite: DN 20/25 Nennweite: DN 25	
9009; 9019; 9029; 9039; 9109; 9119; 9309; 9085 9309	Nennweite: DN 32 Nennweite: DN 32/25	
9019; 9029; 9039; 9309; ME-BV 2"-280; 9085	Nennweite: DN 40	
9019; 9029; 9039; 9309; ME-BV 2 1/2"-335; 9085	Nennweite: DN 50	

Ausführungsvariante <i>type variation</i>	Erläuterungen <i>explanations</i>
9...	Druckstufe: MOP 1
ME-BV...	Druckstufe: MOP 5
9009	S-Gewindestutzen (S-Bogen)
9109	S-Gewindestutzen (Etagenbogen)
9019	Reduzier-Gewindestutzen, mit bzw. ohne Prüföffnung
9029	Überwurfmutter für Gaszähler mit Zweistutzenanschluss, ohne Plombierlöcher
9039	Überwurfmutter für Gaszähler mit Zweistutzenanschluss, mit Plombierlöcher
9119	Exzenter-Gewindestutzen
9309	Winkelstutzen zur Aufnahme von Gaszähler-Anschlussteilen
ME-BV...	Blindverschluss für Zweistutzengaszählerverschraubung
9085	Reglerpassstück
9069-0008-...	Anschlussstück ohne Prüföffnung
9069-1006-...; 9069-1008-...	Anschlussstück mit Prüföffnung

Verwendungshinweise / Bemerkungen

hints of utilization / remarks

Die Beurteilung der Form erfolgte jeweils in Anlehnung an DIN 3376-1.

