



DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DIN-DVGW type examination certificate

NW-9301CN0075
Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Wasserversorgung <i>products of water supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	JUDO Wasseraufbereitung GmbH Hohreuschstr. 39-41, D-71364 Winnenden
Vertreiber <i>distributor</i>	JUDO Wasseraufbereitung GmbH Hohreuschstr. 39-41, D-71364 Winnenden
Produktart <i>product category</i>	Filter, Filterkombination oder Hauswasserstation: Filter in der Hausinstallation (9301)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Rückspülfilter für die Trinkwasserinstallation mit oder ohne automatischer Rückspülung
Modell <i>model</i>	JUDO-SPEEDY-EXPRESS CONNECTION; JUDO-SPEEDYMAT-EXPRESS CONNECTION
Prüfberichte <i>test reports</i>	Baumusterprüfung: FO 018/11+019/11+020/11 vom 16.02.2012 (TZW) Ergänzungsprüfung: 1-0033/24 vom 19.02.2025 (TZW) Ergänzungsprüfung: 1-0032/24 vom 19.02.2025 (TZW)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DIN EN 13443-1 (01.12.2007) DIN 19628 (01.07.2007) UBA BWGL-Metalle (14.05.2020) UBA Übergangsregelung KTW-BWGL (10.07.2020) UBA ELASTOM (16.03.2016) DVGW W 270 (01.11.2007)
Ablaufdatum / AZ <i>date of expiry / file no.</i>	16.02.2027 / 25-0005-WNR

70028-04-A-0E

24.02.2025 Swd A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

R. Schmidt



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-00

DVGW CERT GmbH
Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn
Tel. +49 228 9188-888
info@dvwg-cert.com
www.dvgw-cert.com

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
JSY-EC; JSY-EC-A 3/4"	Druckstufe: PN 16 Nennweite: DN 20	
JSY-EC; JSY-EC-A 1"	Druckstufe: PN 16 Nennweite: DN 25	
JSY-EC; JSY-EC-A 1 1/4"	Druckstufe: PN 16 Nennweite: DN 32	

Ausführungsvariante <i>type variation</i>	Erläuterungen <i>explanations</i>
JSY-EC	manuelle Rückspülung
JSY-EC-A	automatische Rückspülung