DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DIN-DVGW type examination certificate

NG-5118CP0473
Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich ***field of application***	Produkte der Gasversorgung *products of gas supply*
Zertifikatinhaber ***owner of certificate***	Frenzelit GmbH Frankenhammer 7, D-95460 Bad Berneck
Vertreiber ***distributor***	Frenzelit GmbH Frankenhammer 7, D-95460 Bad Berneck
Produktart ***product category***	Schmier-/Dicht-/Betriebsmittel: Dichtungswerkstoff für HTB-beständige Dichtungen in der Gasinstallation (5118)
Produktbezeichnung ***product description***	Flachdichtungswerkstoff auf Basis synthetischer Fasern, höher thermisch belastbar
Modell ***model***	novapress®850
Prüfberichte ***test reports***	Kontrollprüfung Labor: 21-00689-KP02 vom 30.05.2022 (EBI)
Prüfgrundlagen ***test basis***	DIN 30653 (01.08.2018)
Ablaufdatum / AZ ***date of expiry / file no.***	08.05.2027 / 22-0384-GNV

70028-04-A DE

04.10.2022 Kir A-1/2
Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

DAkkS
Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-05

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle
Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn
Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993
www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Typ *type*	Technische Daten *technical data*	Bemerkungen *remarks*
novapress®850	max. Betriebsdruck: 1/5 bar	abhängig vom Einsatzbereich

zertifizierte Bauteile / Werkstoffe
certified components

Registr.-Nr. *registration no.*	Bauteil (Produktart) *component*	Modell/Typ *model/type*	Hersteller *manufacturer*
NG-5123CP0035	Flachdichtungswerkstoff auf Basis synthetischer Fasern	novapress®850/novapress®85(	Frenzelit GmbH

Verwendungshinweise / Bemerkungen
hints of utilization / remarks

Einsatzbereich für einen maximalen Betriebsdruck von 1 bar: Verschraubungen von Gaszählern nach DIN 3376-1 und DIN 3376-2 sowie Flansche von Gaszähler nach DIN 3376-2
Einsatzbereich für einen maximalen Betriebsdruck von 5 bar: Verschraubungen nach DIN EN 10241 und DIN EN 10242 sowie Flansche nach DIN 2543, DIN 2633, DIN EN 1092-1 und DIN EN 1092-2 von Druckregelgeräten und Drehkolben-Gaszählern