



CERT

# DVGW-Baumusterprüfzertifikat

## DVGW type examination certificate

DG-4350CU0372

Registriernummer  
registration number

<b>Anwendungsbereich</b> <i>field of application</i>	Produkte der Gasversorgung <i>products of gas supply</i>
<b>Zertifikatinhaber</b> <i>owner of certificate</i>	TECO s.r.l. Via Sandro Pertini 39/41, I-25050 Provaglio d'Iseo (BS)
<b>Vertreiber</b> <i>distributor</i>	TECO s.r.l. Via Sandro Pertini 39/41, I-25050 Provaglio d'Iseo (BS)
<b>Produktart</b> <i>product category</i>	Gasarmaturen: Gaszählerverschraubung (4350)
<b>Produktbezeichnung</b> <i>product description</i>	Gaszählerverschraubung für Zweistutzen-Gaszähler, optional mit integriertem Kugelhahn in Durchgangsform wahlweise mit TAE oder wahlweise mit Gasströmungswächter
<b>Modell</b> <i>model</i>	KM3...
<b>Prüfberichte</b> <i>test reports</i>	Baumusterprüfung: 19/166/4350/312 vom 25.09.2019 (EBI) Kontrollprüfung Labor: 21-00835-KP01-312 vom 14.09.2021 (EBI)
<b>Prüfgrundlagen</b> <i>test basis</i>	DIN 3376-1 (01.02.2005)- in Anlehnung (siehe Bemerkung)

70226-04-ACDE

**Ablaufdatum / AZ**  
*date of expiry / file no.*

25.09.2025 / 22-0348-GNV



27.10.2022 Kir A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle  
*date, issued by, sheet, head of certification body*



Deutsche  
Akkreditierungsstelle  
D-ZE-16028-01-05

DVGW CERT GmbH  
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3  
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888  
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com  
info@dvgw-cert.com

<b>Typ type</b>	<b>Technische Daten technical data</b>	<b>Bemerkungen remarks</b>
KM3-VF-25	Nenndruckstufe: MOP 5/C0,1 Nennweite: DN 25	mit integriertem Kugelhahn
KM3-PP-25	Nenndruckstufe: MOP 5/B0,1 Nennweite: DN 25	mit integriertem Kugelhahn
KM3-VT-25	Nenndruckstufe: MOP 5/C5 Nennweite: DN 25	mit integriertem Kugelhahn mit TAE
KM3-PT-25	Nenndruckstufe: MOP 5/C1 Nennweite: DN 25	mit integriertem Kugelhahn mit TAE
KM3-VG-25	Nenndruckstufe: MOP 5/C0,1 Nennweite: DN 25	mit integriertem Kugelhahn mit Gasströmungswächter
KM3-PG-25	max. Betriebsdruck: 0,015...0,1 bar Nenndruckstufe: MOP 5/B0,1 Nennweite: DN 25	mit integriertem Kugelhahn mit Gasströmungswächter
KM3-RC-25	max. Betriebsdruck: 0,015...0,1 bar Nenndruckstufe: MOP 1 Nennweite: DN 25	
KM3-PC-25	Nenndruckstufe: MOP 5/C1 Nennweite: DN 25	

<b>Ausführungsvariante type variation</b>	<b>Erläuterungen explanations</b>
KM3-VF-25; KM3-VT-25; KM3-RC-25; KM3-VG-25	Anschlussart/Gasleitung: Innengewinde Rp 1 nach DIN EN 10226-1
KM3-PP-25; KM3-PT-25; KM3-PC-25; KM3-PG-25	Anschlussart/Gasleitung: Pressverbinder nach DVGW G 5614

#### **zertifizierte Bauteile / Werkstoffe certified components**

<b>Registr.-Nr. registration no.</b>	<b>Bauteil (Produktart) component</b>	<b>Modell/Typ model/type</b>	<b>Hersteller manufacturer</b>
DG-4360BP0116	Strömungswächter	GST.../GST/L2	TECO s.r.l.
DG-4550BU0317	Pressverbinder für metallene Gasleitungen	G-Press/RP 15 V1 CW	TECO s.r.l.
DG-4312CN0154	Absperrarmatur <= MOP 5	G2 CM ST...; G2 MB ST...; G2 CM SQ.../G2 CM ST LE FF V1 STD; G2 CM ST LE FF V1 TAS; G2 MB ST OC V2 STD	TECO s.r.l.

#### **Verwendungshinweise / Bemerkungen hints of utilization / remarks**

Die Prüfung und Zertifizierung der Gaszählerverschraubung erfolgte hinsichtlich der Maße (Bauform) in Anlehnung an DIN 3376-1.

